

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	7	25
COD	34	125
Solidi Sospesi	10	35
Fosforo Totale	2,32	10
Azoto Totale	9,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,95	15
Azoto Nitroso	0,12	0,6
Azoto Nitrico	6,56	20