

DEPURATORE DI GORO – 6.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	7	25
COD	36	125
Solidi Sospesi	13	35
Fosforo Totale	3	10
Azoto Totale	4,85	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,15	15
Azoto Nitroso	0,08	0,6
Azoto Nitrico	3,59	20