

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	10	40
COD	49	160
Solidi Sospesi	11	80
Fosforo Totale	0,70	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	7,73	25
Azoto Nitrico	1,58	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20