

DEPURATORE DI MASSA FISCAGLIA – 4.500 AE

Periodo: gennaio – aprile 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6	25
COD	30	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,40	10
Azoto Totale	8,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,12	15
Azoto Nitroso	0,02	0,6
Azoto Nitrico	5,94	20