

DEPURATORE DI MIGLIARO – 1.843 AE

Periodo: gennaio – aprile 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	11	40
COD	54	160
Solidi Sospesi	56	80
Fosforo Totale	0,70	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	12,51	25
Azoto Nitrico	4,95	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20