

DEPURATORE DI RO – 2.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	40
COD	14	160
Solidi Sospesi	<10	80
Fosforo Totale	1,70	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,85	25
Azoto Nitrico	2,60	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20