

DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	24	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2,35	10
Azoto Totale	13,50	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,29	15
Azoto Nitroso	0,05	0,60
Azoto Nitrico	12,44	20