

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: maggio – agosto 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	18	125
Solidi Sospesi	10	35
Fosforo Totale	1,02	10
Azoto Totale	3,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,18	15
Azoto Nitroso	0,05	0,6
Azoto Nitrico	2,97	20