

DEPURATORE DI GORO – 6.000 AE

Periodo: maggio – agosto 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6	25
COD	31	125
Solidi Sospesi	11	35
Fosforo Totale	3,28	10
Azoto Totale	10,50	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,81	15
Azoto Nitroso	0,17	0,6
Azoto Nitrico	8,45	20