

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	17	125
Solidi Sospesi	10	35
Fosforo Totale	3,75	10
Azoto Totale	8,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	1,52	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	6,42	20