

DEPURATORE DI RO – 2.000 AE

Periodo: maggio – agosto 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	38	40
COD	22	160
Solidi Sospesi	<10	80
Fosforo Totale	4,90	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,14	25
Azoto Nitrico	11,40	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20