

DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	14	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,30	10
Azoto Totale	8,30	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,46	15
Azoto Nitroso	0,07	0,60
Azoto Nitrico	7,20	20