

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: Settembre– Dicembre 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	13	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	0,87	10
Azoto Totale	5,10	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,60	15
Azoto Nitroso	0,04	0,6
Azoto Nitrico	4,22	20