

## DEPURATORE DI COMACCHIO – 180.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2017

	<b>Valori rilevati allo scarico</b>	<b>Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06</b>
<b>Parametro</b>	<b>mg/l</b>	<b>mg/l</b>
<b>BOD</b>	7	25
<b>COD</b>	34	125
<b>Solidi Sospesi</b>	10	35
<b>Fosforo Totale</b>	0,41	1*
<b>Azoto Totale</b>	5,70	10*
<b>Azoto Ammoniacale (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)</b>	0,47	15
<b>Azoto Nitroso</b>	0,08	0,6
<b>Azoto Nitrico</b>	4,22	20

\* Limite per scarichi in aree sensibili (media annuale):

Fosforo Totale: Trattandosi di un valore medio annuale, è consentito il superamento del limite fino ad una concentrazione massima di 10 mg/l.

Azoto Totale: Valore medio annuale; è consentito il superamento del limite di 10 mg/l - la normativa non prevede valori di soglia per singoli campioni.