

DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	26	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,01	10
Azoto Totale	6,15	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,87	15
Azoto Nitroso	0,11	0,6
Azoto Nitrico	3,67	20