

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2,00	10
Azoto Totale	7,53	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	1,70	15
Azoto Nitroso	0,11	0,6
Azoto Nitrico	5,18	20