

DEPURATORE DI SAN GIOVANNI (SIPRO) – 5.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2017

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	20	125
Solidi Sospesi	11,50	35
Fosforo Totale	2,90	10
Azoto Totale	8,34	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,47	15
Azoto Nitroso	0,02	0,6
Azoto Nitrico	5,95	20