

DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	7	25
COD	34	125
Solidi Sospesi	14	35
Fosforo Totale	1,3	10
Azoto Totale	4,6	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,14	15
Azoto Nitroso	0,08	0,6
Azoto Nitrico	3,05	20