

DEPURATORE DI MASSA FISCAGLIA – 4.500 AE

Periodo: gennaio – aprile 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	8	25
COD	34	125
Solidi Sospesi	<18	35
Fosforo Totale	1,1	10
Azoto Totale	8,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,54	15
Azoto Nitroso	0,02	0,6
Azoto Nitrico	4,28	20