

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	17	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,2	10
Azoto Totale	4,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	1,17	15
Azoto Nitroso	0,02	0,6
Azoto Nitrico	3,62	20