

DEPURATORE DI SAN GIOVANNI (SIPRO) – 5.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	20	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	0,6	10
Azoto Totale	6,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,52	15
Azoto Nitroso	0,04	0,6
Azoto Nitrico	3,86	20