

DEPURATORE DI RO – 2.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	40
COD	25	160
Solidi Sospesi	<10	80
Fosforo Totale	1,7	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,03	25
Azoto Nitrico	21,4	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20