

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: gennaio– aprile 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	27	125
Solidi Sospesi	18	35
Fosforo Totale	1,65	10
Azoto Totale	9,0	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,14	15
Azoto Nitroso	0,07	0,6
Azoto Nitrico	3,72	20