

DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5,6	25
COD	31	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,8	10
Azoto Totale	3,4	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,78	15
Azoto Nitroso	0,05	0,6
Azoto Nitrico	1,94	20