

DEPURATORE DI CODIGORO – 44.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	21	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,37	2*
Azoto Totale	6,44	15*
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,93	15
Azoto Nitroso	0,02	0,6
Azoto Nitrico	6,28	20

* Limite per scarichi in aree sensibili (media annuale):

Fosforo Totale: Trattandosi di un valore medio annuale, è consentito il superamento del limite fino ad una concentrazione massima di 10 mg/l.

Azoto Totale: Valore medio annuale; è consentito il superamento del limite di 15 mg/l - la normativa non prevede valori di soglia per singoli campioni.