

DEPURATORE DI BOSCO MESOLA – 6.000 AE

Periodo: Maggio– Agosto 2018

| | Valori rilevati allo scarico | Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06 |
|---|---|--|
| Parametro | mg/l | mg/l |
| BOD | 5,3 | 25 |
| COD | 21 | 125 |
| Solidi Sospesi | <10 | 35 |
| Fosforo Totale | 2,30 | 10 |
| Azoto Totale | 8,3 | non previsto |
| Azoto Ammoniacale (NH₄⁺) | 1,37 | 15 |
| Azoto Nitroso | 0,10 | 0,6 |
| Azoto Nitrico | 3,29 | 20 |