

DEPURATORE DI GORO – 6.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6	25
COD	36	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,40	10
Azoto Totale	5,6	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,81	15
Azoto Nitroso	0,11	0,6
Azoto Nitrico	2,76	20