

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	7	40
COD	36	160
Solidi Sospesi	13	80
Fosforo Totale	0,5	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,7	25
Azoto Nitrico	2,5	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20