

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	19	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	3,5	10
Azoto Totale	10,9	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	1,46	15
Azoto Nitroso	0,06	0,6
Azoto Nitrico	7,16	20