

DEPURATORE DI SAN GIOVANNI (SIPRO) – 5.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2018

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	19	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	1,8	10
Azoto Totale	5,4	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,33	15
Azoto Nitroso	0,06	0,6
Azoto Nitrico	4,0	20