

DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: maggio-agosto 2019

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	17	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,06	10
Azoto Totale	8,7	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,74	15
Azoto Nitroso	0,02	0,60
Azoto Nitrico	7,1	20