

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: gennaio – agosto 2019

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	15	40
COD	77	160
Solidi Sospesi	49	80
Fosforo Totale	0,5	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,21	25
Azoto Nitrico	6,25	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20