

DEPURATORE INTERCOMUNALE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: maggio-agosto 2019

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	17	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	3,0	10
Azoto Totale	8,9	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	0,99	15
Azoto Nitroso	0,07	0,6
Azoto Nitrico	7,64	20