

DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: settembre-dicembre 2019

| | Valori rilevati allo scarico | Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Parametro | mg/l | mg/l |
| BOD | < 5 | 25 |
| COD | 19 | 125 |
| Solidi Sospesi | <10 | 35 |
| Fosforo Totale | 2,9 | 10 |
| Azoto Totale | 23,7 | non previsto |
| Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺) | 0,68 | 15 |
| Azoto Nitroso | 0,02 | 0,60 |
| Azoto Nitrico* | 22,8 | 20 |

*limite di incertezza 22.8 ± 3.4