

DEPURATORE DI COMACCHIO – 180.000 AE

Periodo: settembre-dicembre 2019

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5,2	25
COD	27	125
Solidi Sospesi	7	35
Fosforo Totale	0,42	1*
Azoto Totale	6,30	10*
Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺)	0,33	15
Azoto Nitroso	0,07	0,6
Azoto Nitrico	4,40	20

* Limite per scarichi in aree sensibili (media annuale):

Fosforo Totale: Trattandosi di un valore medio annuale, è consentito il superamento del limite fino ad una concentrazione massima di 10 mg/l.

Azoto Totale: Valore medio annuale; è consentito il superamento del limite di 10 mg/l - la normativa non prevede valori di soglia per singoli campioni.