

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: settembre-dicembre 2019

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	10	40
COD	50	160
Solidi Sospesi	<10	80
Fosforo Totale	5,2	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	12,3	25
Azoto Nitrico	1,43	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20