



[A Codigoro verificati disagi sulla rete idrica. Denuncia ai carabinieri](#)

Atto vandalico nella sede Cadf

Nella serata di domenica si è verificata una interruzione del servizio idrico. È stato accertato che la causa di tale evento è da ricondursi ad atto vandalico perpetrato alle 21,30 circa, da ignoti presso la sede Cadf di via Alfieri 3 a Codigoro: con la rottura del dispositivo posto all'interno della saracinesca sulla porta a vetri dell'entrata principale è stato infatti attivato il sistema antincendio, che, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, ha conseguentemente provocato il di-

stacco automatico dell'alimentazione elettrica di tutti gli apparati ed apparecchiature installate nella sede aziendale, compresi i gruppi di pompaggio dell'acqua potabile alle utenze. Il personale Cadf reperibile è intervenuto nei tempi tecnici strettamente necessari per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti, cercando di limitare al massimo il disservizio, che tuttavia si è verificato. Sono state avviate, conseguentemente, le indagini del caso e si sposterà denuncia ai carabinieri.

